

Chrzanów 29.05.2020 r.

Nr pisma: PP-226 – 17-3265/20

Strona internetowa

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów jako Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego na działkach nr 3548/17 i 3548/20 w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 – etap II”, odpowiada na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1: W STWiOR brak informacji dotyczących stolarki drzwiowej która ma zostać zastosowana. W przedmiarze (pozycje 1.32-1.35) kalkulacje własne opisane jako drzwi jednoskrzydłowe/ dwuskrzydłowe/akustyczne. Dodatkowo w projekcie budowlanym w ekspertyzie technicznej pkt.3 znajduje się tylko informacja :

" Drzwi wewnętrzne o zróżnicowanej szerokości drewniane, drewnopochodne oraz aluminiowe jednoskrzydłowe o szerokości od 0,8 do 0,9.

Drzwi główne prowadzące z klatki schodowej na zewnątrz budynku. Drzwi w budynku bez odporności ogniowej".

Na podstawie tych danych nie można ustalić z jakiego materiału mają być wykonane poszczególne drzwi, jakie szyby zastosować, jaki kolor stolarki? Może posiadają Państwo zestawienie stolarki wraz z opisem? Proszę o podanie powyższych danych.

Odpowiedź : 1. Przedmiotem postępowania jest etap II, który został opisany (piętro I), a nie całość budynku np. drzwi zew. Należy zakres robót przyjmować z SIWZ (przedmiar i projekt), a nie z ekspertyzy.

2. Drzwi akustyczne mają być drewniane, wzmocnione profilem aluminiowym z wypełnieniem płytą dźwiękochłonną – okleina frezowana np. płyta MDF z pokryciem folią. Dla drzwi dB w przedziale 32-36.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki podane w SIWZ nie ulegają zmianie

W przypadku odpowiedzi, należy powołać się na numer niniejszego pisma.

Otrzymują:

1 x strona internetowa



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Arkit

Dział prowadzący sprawę: **DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

tel.: 32 624-13-60 w.54

Wojciech Glaser: jwg@wodociagi.chrzanowskie.pl

Monika Koselska: m.koselska@wodociagi.chrzanowskie.pl